

บทที่ 5

มาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม

5.1 คุณภาพน้ำ

จากการประเมินพบว่า ระบบบำบัดน้ำเสียของโรงแรมยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะบำบัดน้ำเสียเพื่อให้อำนาจเข้าเกณฑ์มาตรฐานน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ได้ ผู้ศึกษาจึงขอเสนอมาตรการลดผลกระทบโดยได้ให้ทางโรงแรมกำจัดน้ำเสียทุกประเภทที่เกิดขึ้น โดยใช้บริการจากโรงบำบัดน้ำเสียส่วนกลางของเมืองพัทยา สำหรับโรงแรมพัทยาซีดี อยู่ในพื้นที่รับบริการของระบบบำบัดน้ำเสียรวมโครงการที่ 2 ซึ่งกำลังได้รับการปรับปรุงและสร้างใหม่ จะแล้วเสร็จในปลายปี 2533 สำหรับขั้นตอนการดำเนินงานพอแจกแจงคร่าว ๆ ได้ดังนี้คือ

1. โรงแรมแจ้งความประสงค์แก่เมืองพัทยา เพื่อขอรับบริการการกำจัดน้ำเสีย
2. โรงแรมต้องออกแบบแผนผังการปรับปรุงระบบที่รับน้ำเสีย เพื่อให้ น้ำเสียทุกส่วนของโรงแรมระบายลงที่รับน้ำเสียของเมืองพัทยา โดยออกแบบให้รับน้ำเสียของโรงแรมออกจากท่อระบายน้ำฝน
3. เมื่อเมืองพัทยาให้ความเห็นชอบต่อแผนผังการวางระบบที่รับน้ำเสียแล้ว โรงแรมจะต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในปี 2533 เพื่อให้ทันกับการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียของเมืองพัทยา (โครงการ 2)

เอกสารอ้างอิง

"แผนพัฒนาเมืองพัทยา 2533" งานวิเคราะห์นโยบายและแผน กองวิชาการและแผนงาน

สำนักผังเมือง กระทรวงมหาดไทย 2531 "ผังเมืองรวมเมืองพัทยา" (ปรับปรุงครั้งที่ 1)
อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

เอกสารประกอบการบรรยายสรุป ชื่อราชการอำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 2532